

Rapport d'analyses

N° échantillon **CL 00.SENT.124278** Provenance de l'échantillon Commune du Sentier (Le Chenit)
Date prélèvement 31-10-2023 Lieu de prélèvement Le Brassus filtration après traitement lavabo
Méthode de prélèvement MON-EPR-01 Code canton 28121 - eau de boisson après traitement
Date d'analyse 31-10-2023 au 06-11-2023 Préleveur Client externe

Paramètres physico-chimiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA-26	Température	8.5	°C	VE: 8-15
	Conductivité (sonde)	322	µS/cm	VE: 200-800
MON-ALA-17	Turbidité	0.2	NTU	VI: ≤ 1.0 NTU

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE: Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***

* Méthodes faisant partie du domaine accrédité

** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).